

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 19 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

**«Средняя общеобразовательная школа № 89»**

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 19 от «28» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «01» марта 2019 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Литвиновым Евгением Александровичем по адресам: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38, ул. Строителей, 27.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Минина Елена Валентиновна - директор МБОУ «СОШ № 89»,

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Чернова Галина Николаевна - заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ № 89».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                         | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                       | 5                                                              |
| 1.            | В здании по ул. Строителей, 38, выполнить выходы с лестничных клеток на кровлю через противопожарный люки 2-го типа размером 0,6х0,8 м. | ч. 4 ст.4, ст.6, ч. 5 ст. 52 № 123-ФЗ; п. 8.4* СНиП 21-01-97*; п.7.7 СП 4.13130.2013.                                                                                          | 01.08.2020                                                              |                                                                |
| 2.            | В здании по ул. Строителей, 38, выделить помещения мастерских противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (противопожарные двери). | п. 1 ч. 2 ст.1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст.52, ч. 1 ст. 88 № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.                                                                                        | 01.08.2020                                                              |                                                                |
| 3.            | В здании по ул. Строителей, 27, выполнить выходы с лестничных клеток на кровлю через противопожарный люки 2-го типа размером 0,6х0,8 м. | ч. 4 ст.4, ст.6, ч. 5 ст. 52 № 123-ФЗ; п. 8.4* СНиП 21-01-97*; п.7.7 СП 4.13130.2013.                                                                                          | 01.08.2020                                                              |                                                                |
| 4.            | Разработать и утвердить в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому мини-                               | п. 42 ППР в РФ; п. 36 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности ра-                                                                                     | 01.04.2019                                                              |                                                                |

|       |                                                                             |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| мumu. | ботников организаций», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645. |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Литвинов Е. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 01 » марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ, с.с.м. 189

(должность)

Михина Е.В.

(фамилия, инициалы)

« 01 » марта 20 19 г.